

- LEGENDA PI/ESGOTO:**
- 1 – VÁLVULA PI LAVATÓRIO / MICTÓRIO
  - 2 – SIÃO PI LAVATÓRIO / MICTÓRIO
  - 3 – VÁLVULA PI PARA COZINHA / BANHEIRO
  - 4 – SIÃO PI PARA COZINHA / BANHEIRO
  - 5 – JOELHO ADAPTADOR 90° Ø 40 mm
  - 6 – JOELHO 90° Ø 40 mm
  - 7 – JOELHO 45° Ø 40 mm
  - 8 – JOELHO 90° Ø 50 mm
  - 9 – JOELHO 45° Ø 50 mm
  - 10 – JOELHO 90° Ø 75 mm
  - 11 – JOELHO 45° Ø 75 mm
  - 12 – JOELHO 90° Ø 100 mm
  - 13 – JOELHO 45° Ø 100 mm
  - 14 – JUNCÃO SIMPLES COM VISTA Ø 100 x 50 mm
  - 15 – VERIFICAÇÃO PI CAIXA DE VAZIO SANITÁRIO
  - 16 – JUNCÃO SIMPLES 45° Ø 40 x 40 mm
  - 17 – JUNCÃO SIMPLES 45° Ø 50 x 50 mm
  - 18 – JUNCÃO SIMPLES 45° Ø 100 x 100 mm
  - 19 – JUNCÃO SIMPLES 45° Ø 75 x 50 mm
  - 20 – JUNCÃO SIMPLES 45° Ø 100 x 50 mm
  - 21 – JUNCÃO CURVA 45° Ø 100 x 100 mm
  - 22 – TEE SANITÁRIO CURTO Ø 50 x 50 mm
  - 23 – TEE SANITÁRIO CURTO Ø 75 x 75 mm
  - 24 – REDUÇÃO EXCENTRICA Ø 100 x 50 mm
  - 25 – RALFISFONADO Ø 100 x 40 mm, C/ GRELHA QUADRADRA CROMADA
  - 26 – CAIXA SIFONADA Ø 100 x 100 x 50 mm, C/ GRELHA QUADRADRA CROMADA
  - 27 – CAIXA SIFONADA Ø 150 x 150 x 50 mm, C/ GRELHA QUADRADRA CROMADA
  - 28 – CAIXA DE GORDURA 300 x 100 mm, DA TIGRE
  - 29 – CAIXA DE INSPEÇÃO 300 x 100 cm, DA TIGRE
  - 30 – TEE SANITÁRIO CURTO Ø 75 x 50 mm
  - 31 – TEE SANITÁRIO CURTO Ø 100 x 100 mm
  - 32 – TEE SANITÁRIO CURTO Ø 150 mm


**LEGENDA GERAL P/ ESGOTO:**

- CI – CAIXA DE INSPEÇÃO 80 x 60cm. EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO
- CG – CAIXA DE GOROURA TIGRE, C/ TAMPA REMOVÍVEL
- GD – CAIXA DE GOROURA DUPLA 80 x 80cm. EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
- CP – CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60cm. EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.
- CS – CAIXA SIFONADA Ø 150 x 150 x 50/75mm. C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.
- RS – RALO SIFONADO Ø 100 x 40mm. C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.
- CV – COLUNA DE VENTILAÇÃO
- DC – UNIDADE DE DEGANTAÇÃO E CLORAÇÃO

NOTAS:

- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm)  
SERÃO EM PVC E AS COTADAS EM POLEGADAS (") SERÃO EM FERRO GALVANIZADO.
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE JUNTA DUPLA AÇÃO (SOLDÁVEL / ELÁSTICA).
- INCLINAÇÃO PI TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:  
 $\varnothing 40 / 50 / 75 \text{ mm} - i = 2\%$   
 $\varnothing 100 \text{ mm} - i = 1\%$   
 $\varnothing > 100 \text{ mm} - i = 0,5\%$

ÍNDICE DE REVISÕES						
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.	APR.
-	-	-				


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  

**REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL**  
**INFANTIL DR. CELSO LEÃO**  
**SISTEMA 03**  
**DETALHES DE O1 A 16 - ESGOTO**