



LEGENDA P/ ESGOTO:

- (1) — VALVULA P/ LAVATORIO / MICTORIO  
(2) — SIFÃO P/ LAVATORIO / MICTORIO  
(3) — VALVULA P/ PIA DE COZINHA / TANQUE  
(4) — SIFÃO P/ PIA DE COZINHA / TANQUE  
(5) — JOELHO ADAPTADOR 90° Ø 40 mm.  
(6) — JOELHO 90° Ø 40 mm.  
(7) — JOELHO 45° Ø 40 mm.  
(8) — JOELHO 90° Ø 50 mm.  
(9) — JOELHO 45° Ø 50 mm.  
(10) — JOELHO 90° Ø 75 mm.  
(11) — JOELHO 45° Ø 75 mm.  
(12) — JOELHO 90° Ø 100 mm.  
(13) — JOELHO 45° Ø 100 mm.  
(14) — JOELHO 90° COM VISITA Ø 100 x 50 mm.  
(15) — VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO.  
(16) — JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 40 x 40 mm.  
(17) — JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 50 x 50 mm.  
(18) — JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 75 x 100 mm.  
(19) — JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 75 x 50 mm.  
(20) — JUNÇÃO SIMPLES 45° Ø 100 x 50 mm.  
(21) — JUNÇÃO DUPLA 45° Ø 100 x 100 mm.  
(22) — TEE SANITÁRIO CURTO Ø 50 x 50 mm.  
(23) — TEE SANITÁRIO CURTO Ø 75 x 75 mm.  
(24) — REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø 75 x 50 mm.  
(25) — REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø 100 x 50 mm.  
(26) — RALO SIFONADO Ø 100 x 40 mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.  
(27) — CAIXA SIFONADA Ø 100 x 150 x 50 mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.  
(28) — CAIXA SIFONADA Ø 150 x 150 x 50 mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.  
(29) — CAIXA DE GORDURA, 300 x 100 cm, DA TIGRE  
(30) — CAIXA DE INSPEÇÃO, 300 x 100 cm, DA TIGRE

LEGENDA GERAL P/ ESGOTO:

- CI — CAIXA DE INSPEÇÃO 60 x 60cm, EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO  
CG — CAIXA DE GORDURA TIGRE, C/ TAMPA REMOVÍVEL  
CGD — CAIXA DE GORDURA DUPLA 80 x 80cm, EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.  
CP — CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60cm, EM ALVENARIA, C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO.  
CS — CAIXA SIFONADA Ø 150 x 150 x 50/75mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.  
RS — RALO SIFONADO Ø 100 x 40mm, C/ GRELHA QUADRADA CROMADA.  
CV — COLLUNA DE VENTILAÇÃO  
UDC — UNIDADE DE DECANTAÇÃO E CLORINAÇÃO

NOTAS:

- 1 - TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm)  
SERÃO EM PVC E AS COTADAS EM POLEGADAS (") SERÃO EM FERRO GALVANIZADO.  
2 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE JUNTA DUPLA AÇÃO (SOLDAVEL / ELÁSTICA).  
3 - INCLINAÇÃO P/ TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:  
Ø 40 / 50 / 75mm - i = 2%  
Ø 100mm - i = 1%  
Ø > 100mm - i = 0,5%

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.	APR.
1						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA



REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL  
INFANTIL DR. CELSO LEÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL DE REGISTRO TÉCNICO:	PRIMEIRO:
RAUL VENTURA FERRO	ALFREDO DE MACHADO NETO	11
CAVALCANTE	CAVALCANTE	25
INDICADA	JUN/2020	